

## Мероприятие по контролю

№ 43170700616043 от 09.09.2016 13:09:54

Статус КНМ: Завершена  
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, здание школы  
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Кировской области



### Общая информация

Тип КНМ: Плановая проверка Форма КНМ: Выездная

Информация, позволяющая идентифицировать способы, которыми должна проводиться контрольная закупка, осуществляемая дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий:

Способ проведения контрольной закупки:

Описание:

Тип субъекта КНМ: ЮЛ/ИП

Вид государственного контроля (надзора):

294 ФЗ – Иной вид надзора

Дата начала КНМ: 01.10.2017

Дата окончания КНМ:

Месяц проведения КНМ: Октябрь

Срок проведения (дней): 20 Срок проведения (часов):

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 69 от 21.09.2017

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения КНМ № 69 от

Цели, задачи, предмет КНМ:

Государственный надзор в области ПБ 69-ФЗ от 21.12.1994

Основание регистрации КНМ:

1.	Истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя Дата основания регистрации: 08.07.2013
2.	Иные основания в соответствии с федеральным законом Статья 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"

Правовые основания проведения КНМ:

№ п/п	Документ	Раздел документа
-------	----------	------------------

## Мероприятие по контролю

№ 43170700616043 от 09.09.2016 13:09:54

Статус КНМ: Завершена  
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, здание школы

Орган контроля: Главное управление МЧС России по Кировской области



--	--	--

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения КНМ

№ п/п	Мероприятие	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия
1.	рассмотрение документов (технического и организационного характера); проверка знаний нормативных документов; обследование используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений.		

### Информация об органе контроля

Наименование органа контроля:

Главное управление МЧС России по Кировской области

Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функции):

1.	Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности
----	---

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных организаций, привлекаемых к проведению КНМ

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Невинцын Андрей Николаевич, Сюзев Александр Владимирович, Патрушев Игорь Андреевич	Главный государственный инспектор Омутнинского района по	Иное

## Мероприятие по контролю

№ 43170700616043 от 09.09.2016 13:09:54

Статус КНМ: Завершена  
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, здание школы  
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Кировской области



		пожарному надзору , государственные инспектора Омутнинского района по пожарному надзору	
--	--	---	--

### Информация об органе прокуратуры

Информация об органе прокуратуры:

Кировская область , Прокуратура Кировской области

Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры

Решения по заявлению: Согласовано на основании приказа № от

Основания отказа

--	--

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ:

Место вынесения решения:

ФИО подписанта:

Должность подписанта:

### Информация о проверяемом лице

Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, здание школы

ОГРН 1024300964511

ИНН 4322005635

Категория риска: Значительный риск (3 класс)

Объекты проведения КНМ:

№ п/п	Местонахождение	Тип места	Тип объекта проведения	Категория риска	Вид государственного контроля (надзора)
-------	-----------------	-----------	------------------------	-----------------	---

## Мероприятие по контролю

№ 43170700616043 от 09.09.2016 13:09:54

Статус КНМ: Завершена  
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, здание школы



Орган контроля: Главное управление МЧС России по Кировской области

1.	612744, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, РАЙОН ОМУТНИНСКИЙ, ГОРОД ОМУТНИНСК, УЛИЦА КОКОВИХИНА, 99	Место нахождения юридического лица	Иное		
2.	612744, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, РАЙОН ОМУТНИНСКИЙ, ГОРОД ОМУТНИНСК, УЛИЦА КОКОВИХИНА, 99	Место фактического осуществления деятельности	Иное		
3.	612744, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, РАЙОН ОМУТНИНСКИЙ, ГОРОД ОМУТНИНСК, УЛИЦА КОКОВИХИНА, 99	Иное	Иное		

**Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ:**

Способ уведомления: Лично Дата уведомления:

**Результат**

**№ 1**

**Объект проведения КНМ:**

612744, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, РАЙОН ОМУТНИНСКИЙ, ГОРОД ОМУТНИНСК, УЛИЦА КОКОВИХИНА, 99

**Дата и время составления акта о проведении КНМ:** 18.10.2017 00:00:00

**Место составления акта о проведении КНМ:** г. Омутнинск, ул. Карла Либкнехта, 8

**Тип места:** Иное

**Дата и время проведения КНМ** 17.10.2017 14:00:00

**Продолжительность проведения КНМ:**

30.07.2019 15:39

## Мероприятие по контролю

№ 43170700616043 от 09.09.2016 13:09:54

Статус КНМ: Завершена  
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, здание школы



Орган контроля: Главное управление МЧС России по Кировской области

Дней: 2

Часов: 5

ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ:

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Невиницын А.Н. главный государственный инспектор Омутнинского района по пожарному надзору		Иное

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ:

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Тип представителя
1.	Баталов А.Г. директор		Иное

№ п/п	Тип сведений о результате	Сведения о результате

### Нарушение

№ 1

Результат: 612744, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, РАЙОН ОМУТНИНСКИЙ, ГОРОД ОМУТНИНСК, УЛИЦА КОКОВИХИНА, 99

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами

Характер выявленного нарушения: Иное

Сведения о выявленных нарушениях: Необеспечение безопасности людей

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания

## Мероприятие по контролю

№ 43170700616043 от 09.09.2016 13:09:54

Статус КНМ: Завершена  
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, здание школы



Орган контроля: Главное управление МЧС России по Кировской области

п				
1.	69/1/1-4	18.10.2017	01.11.2018	Здание не оборудовано автоматическими уста-новками пожарной сигнализации.. МКОУ ДОД ДЮСШ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА СТАДИОН МЕТАЛЛУРГ

### Сведения о выявленном нарушении:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении	Административные протокол № 142 от 18.10.2017 на директора и № 143 от 18.10.2017 на юридическое лицо
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Постановление № 142 предупреждение, № 143 предупреждение

### Нарушение

№

### Результат:

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами

Характер выявленного нарушения:

Сведения о выявленных нарушениях:

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания

## Мероприятие по контролю

№ 43170700616043 от 09.09.2016 13:09:54

Статус КНМ: Завершена  
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, здание школы

Орган контроля: Главное управление МЧС России по Кировской области



--	--	--	--	--

### Сведения о выявленном нарушении:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении

### Нарушение № 2

Результат: 612744, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, РАЙОН ОМУТНИНСКИЙ, ГОРОД ОМУТНИНСК, УЛИЦА КОКОВИХИНА, 99

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами

Характер выявленного нарушения: Иное

Сведения о выявленных нарушениях: Необеспечение безопасности людей

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	69/1/1-4	18.10.2017	01.11.2018	Дверной проем эвакуационного выхода с первого этажа помещения раздевалки слева от основного входа кирпичного здания раздевалок у трибун не соответствует размерам по высоте составляет 170см при необходимой высоте не менее 190см. МКОУ

## Мероприятие по контролю

№ 43170700616043 от 09.09.2016 13:09:54

Статус КНМ: Завершена  
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, здание школы

Орган контроля: Главное управление МЧС России по Кировской области



				ДОД ДЮСШ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА СТАДИОН МЕТАЛЛУРГ
--	--	--	--	---

### Сведения о выявленном нарушении:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении	Административные протокол № 142 от 18.10.2017 на директора и № 143 от 18.10.2017 на юридическое лицо
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Постановление № 142 предупреждение, № 143 предупреждение

### Нарушение

№

### Результат:

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами

### Характер выявленного нарушения:

### Сведения о выявленных нарушениях:

### Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа

### Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания

### Сведения о выявленном нарушении:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении



## Мероприятие по контролю

№ 43170700616043 от 09.09.2016 13:09:54

Статус КНМ: Завершена  
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, здание школы  
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Кировской области



### Нарушение

№ 3

Результат: 612744, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, РАЙОН ОМУТНИНСКИЙ, ГОРОД ОМУТНИНСК, УЛИЦА КОКОВИХИНА, 99

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами

Характер выявленного нарушения: Иное

Сведения о выявленных нарушениях: Необеспечение безопасности людей

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	69/1/1-4	18.10.2017	01.11.2018	Дверной проем эвакуационного выхода с первого этажа помещения раздевалки справа от основного входа кирпичного здания раздевалок у трибун не соответствует размерам по высоте составляет 170см при необходимой высоте не менее 190см. МКОУ ДОД ДЮСШ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА СТАДИОН МЕТАЛЛУРГ

Сведения о выявленном нарушении:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении

## Мероприятие по контролю

№ 43170700616043 от 09.09.2016 13:09:54

Статус КНМ: Завершена  
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, здание школы



Орган контроля: Главное управление МЧС России по Кировской области

1.	Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении	Административные протокол № 142 от 18.10.2017 на директора и № 143 от 18.10.2017 на юридическое лицо
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Постановление № 142 предупреждение, № 143 предупреждение

### Нарушение

№

Результат:

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами

Характер выявленного нарушения:

Сведения о выявленных нарушениях:

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания

Сведения о выявленном нарушении:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении

### Нарушение

№ 4

Результат: 612744, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, РАЙОН ОМУТНИНСКИЙ, ГОРОД ОМУТНИНСК, УЛИЦА КОКОВИХИНА, 99

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами

Характер выявленного нарушения: Иное

## Мероприятие по контролю

№ 43170700616043 от 09.09.2016 13:09:54

Статус КНМ: Завершена  
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, здание школы



Орган контроля: Главное управление МЧС России по Кировской области

Сведения о выявленных нарушениях: Необеспечение безопасности людей

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	69/1/1-4	18.10.2017	01.11.2018	Дверной проем основного входа в кир-пичное здание раздевалок у трибун не соответствует размерам по высоте составляет 175 см при необходимой высоте не менее 190 см. . МКОУ ДОД ДЮСШ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА СТАДИОН МЕТАЛЛУРГ

Сведения о выявленном нарушении:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении	Административные протокол № 142 от 18.10.2017 на директора и № 143 от 18.10.2017 на юридическое лицо
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Постановление № 142 предупреждение, № 143 предупреждение