РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
«ПЕСКОВСКИЙ КОММУНАЛЬНИК»

Адрес :612730 Кировская область
Омутнинский район
Песковка пгт.
Ул.Новая д10
ИНН 4322006886
КПП 432201001
ОКПО 55764150

р\сч 40702810400240000025
ОАО КБ «Хлынов» г.Киров
БИК 043304711
Кор\с 30101810100000000711

т. 36-3-32 ;36-4-18

Исх № 526
от 16 . 11 .2022 г.

Главе администрации МО
Песковское городское поселение
А.В.Седых.

Уважаемый Александр Викторович !

МУП ЖКХ «Песковский коммунальник» информирует Вас о том, что по результатам проведенных исследований качества питьевой воды в п.Песковка ,п.Котчиха отобранных Омутнинской МР СИЭКиА Кировского областного центра окружающей среды и природопользования , аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» вода в пробах имеет следующие показатели:

п.Песковка

3 октября 2022г..	Колонка ул.Морозова-Школьная	pH – 9,1±0,2 при норме 6-9	Общая минерализация (сухой остаток) 310 ± 28 при норме 1000	Перманганатная окисляемость 1,02 при норме 5	Бор 0,50 при норме 0,5	Жесткость 0,88 при норме 7	
	МКД ул. Новая д.10	pH – 9,4	Общая минерализация (сухой остаток) 292 ± 29 при норме 1000	Перманганатная окисляемость 0,88 при норме 5	Бор 0,40 при норме 0,5	Жесткость 0,90 при норме 7	
	Скв.№54888	pH- 8,8	313	1,04	0,53	1,40	
	Скв. № 54889	pH- 7,5	299	0,74	0,51	0,75	
	Скв.№ 54890	pH – 7,7	311	0,60	0,40	0,53	
	Скв.№ 54892	pH- 7,4	290	0,56	0,38	0,78	
	Скв. № 54893	pH- 9,1	297	1,08	0,43	0,76	
	Скв.№71803	Pн8,7	329	0,82	0,44	0,85	
4 октября 2022г.	Скв.№ 54889	Мутность по формазину менее 1 при норме Не боле 2,6	Цветность 2,3 при норме Не более 20	Запах при 20^{0}С-0 при 60^{0}С-0 при норме Не более 2	Привкус - 0 при норме Не более 2	Микробиология Escherichia coli ,энтерококки, колифаги, ОКБ, - не обнаружены при норме отсутствие. ОМЧ(37±1,0)^{0}С – 0 при нормативе не более 50	