	Резервуар чистой воды	Мутность по формазину менее 1 при норме Не боле 2,6	Цветность 2,7 при норме Не более 20	Запах при 20^0С-0 при 60^0С-0 при норме Не более 2	Привкус - 0 при норме Не более 2	Микробиология Escherichia coli ,энтерококки, колифаги, ОКБ, - не обнаружены при норме отсутствие. ОМЧ(37±1,0)^{0}С – 0 при нормативе не более 50
	МКД ул.Новая д.10	Мутность по формазину менее 1 при норме Не боле 2,6	Цветность 2,7 при норме Не более 20	Запах при 20^0С-0 при 60^0С-0 при норме Не более 2	Привкус - 0 при норме Не более 2	Микробиология Escherichia coli ,энтерококки, колифаги, ОКБ, - не обнаружены при норме отсутствие. ОМЧ(37±1,0)^{0}С – 0 при нормативе не более 50

п.Котчиха

4 октября 2022г.	Водонапорная башня	Мутность по формазину 9,3 при норме Не боле 2,6	Цветность 48,4 при норме Не более 20		Запах при 20^0С- 1 при 60^0С- 1 при норме Не более 2	Железо 1,46 ± 0,22 При норме 0,3	Микробиология Escherichia coli ,энтерококки, колифаги, ОКБ, - не обнаружены при норме отсутствие. ОМЧ(37±1,0)^{0}С – 0 при нормативе не более 50
	Профсоюзная д.15 кв.11	Мутность по формазину 4,1 при норме Не боле 2,6	Цветность 29,2 при норме Не более 20		Запах при 20^0С-1 при 60^0С- 1 при норме Не более 2	Железо 1,33 ± 0,21 При норме 0,3	Микробиология Escherichia coli ,энтерококки, колифаги, ОКБ, - не обнаружены при норме отсутствие. ОМЧ(37±1,0)^{0}С – 0 при нормативе не более 50
3 октября 2022	Водонапорная башня	pH – 8,9±0,2 при норме 6-9	Общая минерализация (сухой остаток) 221 ± 20 при норме 1000	Перманганатная окисляемость 0,42 при норме 5	Жесткость 0,89 при норме 7	Железо 0,28 ± 0,07 При норме 0,3	
	Профсоюзная д.15	8,9	227	1,12	0,78	0,16±0,04	
	Комсомольская д.19	6,8	264	1,08	0,79	0,19±0,04	

Директор МУП ЖКХ
«Песковский коммунальник» _____ /Р.Р. Файзуллаев./

Исполнитель: Чернышова О.М. 36-3-32